

**Kunde:** DANA Reisen GmbH  
**Adresse:** Slamastraße 36 / Halle 3, 1230 Wien  
**Fabrikat:** Daikin

**Installationsdatum:** 2013

**ANMERKUNG:** Zugang zum Außengerät über Feuerleiter auf Rückseite. Zugang zu den einzelnen Zimmern ist mit Büroleiterin Frau Hemsner vor Ort abzuklären.

Einbauort:	EG Zimmer 301	EG Zimmer 303	EG Zimmer 309 Links	EG Zimmer 309 Rechts	1.OG Konferenzraum	1.OG Schulungsraum 1	1.OG Schulungsraum 2	Einbauort:	Dach
Innengeräte: Ser. Nr.:	FXAQ20EV1B E305478	FXAQ25EV1B E308998	FXZQ25VAB2 E309775	FXZQ25VAB2 E309778	FXZQ25VAB2 E317898	FXZQ50VAB2 E2079741	FXAQ50EV1B E2077784	Außengerät: Ser. Nr.:	RXYSQ10V1EB
Registerreinigung:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Registerreinigung	✓
Filterreinigung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ventilator geprüft	✓
Kondensatwasserwanne ger.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kältemittel:	R410a
Ventilator geprüft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ölaustritt - bzw. Ölspuren	-
Gehäuse in Ordnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kompressor - Laufgeräusch	-
Register - Lamellen in Ordnung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Allgemeiner Zustand:	in Ordnung
Ausblasttemperatur gemessen	12°C	11°C	13°C	13°C	14°C	12°C	11°C	Register - Lamellen in Ordnung	✓
Funktionskontrolle - Probelauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Funktionskontrolle - Probelauf	✓
ext. Kondensatpumpe gereinigt	x	x	x	x	x	x	x	Gerät stabil	JA
Mängel:	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	Mängel:	keine

**Prüfbuch:** Eintrag vorgenommen

**Datum:** 3.10.2022

**PS-Klima**  
Installationsges.m.b.H.  
Traviatagasse 33 / Halle 7, 1230 Wien  
Telefon: +43 1 595 44 60  
E-Mail: office@psklima.at

**Techniker vor Ort:** Florian Rahn